

Fertigungs-Toleranzen helopal Fensterbänke

classic, linea, woodline, puritamo, exclusive, contour

Erstellt von: AS
 Datum: 2025-07-22
 Version: B

Länge und Breite von Zuschnitten

± 2 mm Laut ÖNORM B 2213 Steinmetz- und Kunststeinarbeiten *)
 Bearbeitungsgruppe A (Poliert)

Dicke/Blendenhöhe von Platten und Zuschnitten

Zulässige Maßabweichung laut ÖNORM B 2213 *) **Dicke bis 3 cm: ± 3 mm**

Sichtbare Dicke bei aneinanderstoßenden Zuschnitten (laut ÖNORM B 2213)

bis 4 cm Blendenhöhe/Plattenstärke: **0,5 mm**

Radien bei aneinanderstoßenden Zuschnitten

Linea,	2,0 mm	± 0,5mm
woodline,	2,5 mm	± 0,7mm
classic glatt	3,0 mm	± 0,5mm
classic matt	6,0 mm	± 0,5 mm
classic matt neu	2,5 mm	± 0,5 mm
contour	5,0 mm	± 0,5 mm
puritamo	5,0 mm	± 0,5 mm
exclusive glatt	13,0 mm	± 0,5 mm

Ebenheit von Zuschnitten und Platten (laut ÖNORM B 2213 - Bearbeitungsgruppe A (Poliert))

Abstand der Messpunkte: bis 1 m: **3 mm**
 bis 4 m: **9 mm**

Ebenheitstoleranz von montierten Fensterbänken – laut ÖNORM DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke, Tabelle 3, Zeile 7; mit erhöhten Anforderungen;

bei Messpunktabständen bis 0,1 m	2 mm
bei Messpunktabständen bis 1 m	3 mm
bei Messpunktabständen bis 4 m	8 mm
bei Messpunktabständen bis 10 m	15 mm

Hinweis

Sollen Fensterbänke aneinanderstoßend montiert werden, muss das bei der Bestellung bekannt gegeben werden. Andernfalls kann diverse Toleranzen nicht berücksichtigt werden und es besteht auch kein Anspruch auf kostenlose Nachbesserung oder Nachlieferung.

*) laut Ausgabe 1987 - Ausgabe 2017-03-01 bezieht sich hier auf die ÖNORM DIN 18202.